Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentiële eenheid



Hilda Daneelsstraat 33, 9041 Gent

woning, halfopen bebouwing

identificatiecode: 44021-G-OMV_2021171419/EP06860/L080/D01/SD001

Energielabel



De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: **23-10-2023**

Handtekening:

Philippe Englebert (Authentication)

Digitaal ondertekend door Philippe Englebert (Authentication)
DN: cn=Philippe Englebert (Authentication) gn=Philippe Julien c=BE
Reden: Ik bevestig de nauwkeurigheid en integriteit van dit document.
Locatie:
Datum: 2023-10-23 11:47+02:00

PHILIPPE ENGLEBERT

ENGLEBERT


EP06860

Dit certificaat is geldig tot en met **1 juli 2033.**

Energieprestatie- en binnenklimaateisen bij aanvraag vergunning

E-peil

✓ Het E-peil voldoet.



Andere eisen

✓ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden:
- ✓ Vloeren
- ✓ Muren
- ✓ Vensters
- ✓ Dak
- ✓ Andere constructiedelen

✓ Het S-peil (S20) voldoet .

✓ Het risico op oververhitting is beperkt .

✓ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie.

✓ Er is voldaan aan de ventilatievereisten.

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	15/11/2021
Datum einde van de werken	-
Datum ingebruikname	01/07/2023
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	7.189
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m² jaar))	50
Beschermd volume (m³)	613
Verliesoppervlakte (m²)	339
Bruto vloeroppervlakte (m²)	192
Infiltratiedebiet (m³/(h m²))	1,19
Gemiddelde U-waarde (W/(m²K))	0,32
CO2-emissie (kg/jaar)	1.274
Gebouw-id / gebouweenheid-id	31412269 / 31515293

Meer informatie?
- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energieneutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:
PHILIPPE ENGLEBERT
ENGLEBERT
9890 Baaigem
EP06860 | 0896903966

Premies
Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.